



Российская Федерация
Чукотский автономный округ
АНАДЫРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Усть-Белая»
689540, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Усть-Белая, ул. Анадырская, тел./факс: 93 453, e-mail: moucub@mail.ru

от: 15.06.2015г. № 618
на № 21/1/18 от 29.04.2015

Главное управление МЧС России по Чукотскому АО
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ОТЧЕТ

**Об исполнении предписания Главного управления МЧС России по чукотскому АО
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
От «29» апреля 2015 года № 21/1/18**

(здания детского сада села Снежное МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая», расположенного по адресу : Анадырский район с. Снежное ул. Центральная, дом 12)

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Усть-Белая»**

Рассмотрев предписание об устранении выявленных нарушений, информирует о принятых мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

В целях устранения выявленных нарушений муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Усть-Белая» выполнило следующее:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Обеспечить объекты исполнительной документацией на установки и системы противопожарной защиты объекта.	1.08.2015г.	выполнено
2.	Руководителю организации организовать с периодичностью не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объектов с оформлением соответствующего акта проверки	1.06.2015г. постоянно	Проведено обследование 13 мая 2015 года технического состояния системы пожарной (охранно-пожарной) сигнализации СОГ.
3.	Инструкцию о мерах пожарной безопасности разработать в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме»;	1.06.2015г.	Разработана и введена в действие инструкция о мерах пожарной безопасности (приказ № 166 от 29.04.2015г.).

4.	Руководителю организации обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	15.06.2015г. постоянно	Заключен Контракт приобретения огнетушителей ОП-5 (№30 от 19 мая 2015 года) в количестве – 25 штук. Поставка будет произведена до 31 августа 2015 года (в период навигации).
5.	Произвести огнезащитную обработку (пропитку) сгораемых конструктивных элементов чердачного помещения. Руководителю организации обеспечить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) сгораемых конструктивных элементов чердачного помещения.	1.08.2015г.	Заключен договор № 08/05/2015 от 28 мая 2015г. на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций помещений зданий. Срок выполнения работ – 1 августа 2015 года.
6.	Руководителю организации обеспечить устранение повреждений штукатурки на стенах, перекрытиях здания.	До 15.06.2015г.	выполнено
7.	Обеспечить светильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	До 15.06.2015г.	выполнено
8.	Обеспечить электроутюг и электрическую плиту устройствами тепловой защиты	До 15.06.2015г.	выполнено
9.	Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре.	До 15.06.2015г.	выполнено

Директор
МБОУ "Центр образования с. Усть-Белая"

Т.Г. Каримова