



Российская Федерация  
Чукотский автономный округ  
**АНАДЫРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Усть-Белая»  
689540, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Усть-Белая, ул. Анадырская, тел./факс: 93 453, e-mail: moucub@mail.ru

от: 15.06.2015г. № 617  
на № 20/1/18 от 29.04.2015

Главное управление МЧС России по Чукотскому АО  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

### ОТЧЕТ

**Об исполнении предписания Главного управления МЧС России по чукотскому АО  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
От «29» апреля 2015 года № 20/1/18**

(здания школы и интерната МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая», расположенного по адресу :  
Анадырский район с. Усть-Белая ул. Анадырская)

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Центр образования села Усть-Белая»**

Рассмотрев предписание об устранении выявленных нарушений, информирует о принятых мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

В целях устранения выявленных нарушений муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Усть-Белая» выполнило следующее:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Обеспечить объекты исполнительной документацией на установки и системы противопожарной защиты объекта.	1.08.2015г.	выполнено
2.	Руководителю организации организовать с периодичностью не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объектов с оформлением соответствующего акта проверки	1.06.2015г. постоянно	Проведено обследование 13 мая 2015 года технического состояния системы пожарной (охранно-пожарной) сигнализации СОГ на объектах: школа, интернат, детский сад.
3.	Инструкцию о мерах пожарной безопасности разработать в соответствии с требованиями, установленными <a href="#">разделом XVIII</a> Постановления Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме»;	1.06.2015г.	Разработана и введена в действие инструкция о мерах пожарной безопасности (приказ № 166 от 29.04.2015г.).

4.	Руководителю организации обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	15.06.2015г. постоянно	Заключен Контракт приобретения огнетушителей ОП-5 (№30 от 19 мая 2015 года) в количестве – 25 штук. Поставка будет произведена до 31 августа 2015 года (в период навигации).
5.	Произвести огнезащитную обработку (пропитку) сгораемых конструктивных элементов чердачного помещения. Руководителю организации обеспечить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) сгораемых конструктивных элементов чердачного помещения.	1.08.2015г.	-----
6.	Привести в исправное состояние электрические розетки.	1.06.2015г.	Выполнено
7.	Обеспечить пожарные краны рукавами, стволами подсоединить к пожарным рукавам к пожарным кранам и пожарным стволам.	1.06.2015г.	Выполнено
8.	Обеспечить колпаками рассеивателями светильники, конструкцией которых предусмотрена установка колпаков (рассеивателей).	15.06.2015г.	Выполнено

Директор  
МБОУ "Центр образования с. Усть-Белая"

Т.Г. Каримова