



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Чукотскому автономному округу
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
689000, г. Анадырь, ул. Ленина д.61, тел. 2-61-29, тел. доверия 2-39-99

Предписание № 21/1/18

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр образования села Усть-Белая» (МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая»)

Директор Каримова Т. Г.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Чукотского автономного округа по пожарному надзору № 21 от «2» апреля 2015 года, (наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 7 апреля 2015г. до 17 ч. 30 мин. 29 апреля 2015 г. проведена внеплановая проверка

Заместителем Главного Государственного инспектора по пожарному надзору Чукотского АО подполковником внутренней службы Сустановым Валерием Владимировичем, государственным инспектором Чукотского АО по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Геворгян Эдуардом Робертовичем, проведена проверка МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая», расположенного по адресу : Анадырский район с. Снежное ул. Центральная д.14.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с : **представителем МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая»**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Обеспечить объект исполнительной документацией на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;	До 15.06.2015г.	
2.	Руководителю организации организовать с периодичностью не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;	До 15.06.2015г. постоянно	
3.	Инструкцию о мерах пожарной безопасности разработать в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме»;	раздел XVIII Постановления Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме»;	До 15.06.2015г.	
4.	Руководителю организации обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	п.70 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;	До 15.06.2015г. постоянно	
5.	Произвести огнезащитную обработку (пропитку) сгораемых конструктивных элементов чердачного помещения.	п.21 Постановления Правительства Российской Федерации от 25	До 15.06.2015г. постоянно	

	Руководителю организации обеспечить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) сгораемых конструктивных элементов чердачного помещения.	апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;		
6.	Руководителю организации обеспечить устранение повреждений штукатурки на стенах, перекрытиях здания.	п. 21 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;	До 15.06.2015г.	
7.	Обеспечить светильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п. 42 в Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;	До 15.06.2015г.	
8.	Обеспечить электроутиг и электрическую плиту устройствами тепловой защиты	п. 42 (г)в Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;	До 15.06.2015г.	
9.	Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре.	(ст. 84 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.,	До 15.06.2015г.	

		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 2 СП система оповещения и управления людей при пожаре требования пожарной безопасности СП 3.13130.2009)		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель Главного Государственного

инспектора Чукотского АО

по пожарному надзору

подполковник внутренней службы

(должность, ф.и.о.)

В.В Суставов

(подпись)

Государственный инспектор Чукотского АО

по пожарному надзору

старший лейтенант внутренней службы

Э.Р. Геворгян

« » апреля 2015г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«__» _____ 2015 г.